

Miejsce Piastowe, 19.08.2019r.

Znak sprawy: ZP.271.2.7.2019

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn."Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji kolejowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek usługowo- mieszkalny", działce nr ewid. 102/10 w Targowiskach, gm. Miejsce Piastowe".

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Budynek stacji - dworca kolejowego Targowiska został wpisany dn. 11.01.2017 r do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr A-1437. Projekt został uzgodniony w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu z Delegaturą w Krośnie znak K-IRN 5142.175.2017 AB z dnia 28.08.2017r w związku z tym należy zgłosić i przeprowadzić prace budowlane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz pod nadzorem konserwatora zabytków. Wszystkie prace związane z remontem i wymianą elementów historycznych powinny uzyskać akceptację konserwatora zabytków (np. dotyczy to ilości skuwanych tynków czy wymiany elementów kamiennych, stolarki drzwiowej i okiennej, kolorystyki).

Odpowiedzi na pytania z dn. 13.08.2019r

1. W załączonym przedmiarze robót element 6 Stolarka Otworowa, 6.1 Montaż nowej stolarki przyjęto jako nową stolarkę okna o wymiarach 0,4x1,1 w ilości 2 sztuki oraz okna o wymiarach 1,0x1,4 w ilości 2 sztuki, 1,15x1,1 w ilości 2 sztuki . Pozostała stolarka okienna przyjęto jako remont ościeżnic i skrzydeł okiennych podwójnych.
Po bardzo dokładnym sprawdzeniu istniejącej stolarki stwierdzamy że:
- istniejący stan jest bardzo zły a prawie we wszystkich skrzydłach łączenie elementów poprzecznych i podłużnych jest w bardzo złym stanie,
- istniejące szyby mają grubość około 2,5 mm co całkowicie uniemożliwia utrzymanie odpowiednich parametrów izolacji termicznych,
- w wykazie stolarki okiennej okna o symbolu O1 zostały ujęte jako nowe, natomiast w przedmiarze okna te mają być odnawiane.
Prosimy o informacje czy istniejąca stolarkę okienną należy wymienić na nową.

Ad)1. Należy postępować zgodnie z opisem technicznym, jeżeli stan stolarki jest bardzo zły - należy dokonać wymiany na nową stolarkę drewnianą (nowa stolarka i jej wymiana wymaga akceptacji konserwatora zabytków i projektanta).

Zgodnie z opisem technicznym projektu w przypadku złego stanu stolarki :

"IX. Wykończenie i wyposażenie: 2. Stolarka okienna i drzwiowa: Istniejąca stolarka okienna

piwnic, parteru i piętra do zachowania. Stolarkę należy oczyścić, uzupełnić ubytki, uszczelnić i pomalować. W przypadku niemożności odnowienia oryginalnych okien, należy wstawić nową stolarkę okienną drewnianą (3 szybową) z zachowaniem wymiarów i formy historycznej stolarki okiennej danej kondygnacji. Istniejące okna PVC - 2 szt. na piętrze, należy wymienić na okna drewniane w formie historycznej, w nawiązaniu do pozostałych okien kondygnacji. Projektowane okna w ścianach szczytowych i lukarnach (odtworzenie) - stolarka drewniana.

(...)

Stolarka okienna malowana na zewnątrz w kolorze ciemnozielonym, wewnątrz na biało.

(...)

Projektowana stolarka okienna zewnętrzna- stolarka okienna- w przypadku wymiany na nową stolarkę o współczynniku przenikania ciepła min. $k= 1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$. Stolarka okienna ścian szczytowych i lukarn o współczynniku przenikania ciepła min. $k= 1,6 \text{ W/m}^2\text{xK}$

(...)

Uwaga: przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz obudowy ściennej wnęk przy drzwiach- kolor stolarki i obudowy należy przedstawić do akceptacji Inwestora i projektanta (kolor powinien być zgodny ze wskazaniem projektanta oraz skonsultowany z konserwatorem zabytków).

"

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuż termin składania i otwarcia, tym samym:

w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2019 r. o godz. 10:00.

w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2019 r. o godz. 10:00.

w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, sala nr 209.

w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, sala nr 209.

w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ przed zmianą jest:

Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

i oznakowana:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku stacji kolejowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny na działce nr ew. 102/10 w Targowiskach, gm. Miejsce Piastowe”

– nie otwierać do dnia 27.08.2019 r. do godziny 10¹⁵.

w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ po zmianie jest:

Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

i oznakowana:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku stacji kolejowej w Targowiskach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny na działce nr ew. 102/10 w Targowiskach, gm. Miejsce Piastowe”

– nie otwierać do dnia 28.08.2019 r. do godziny 10¹⁵.

- D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 583980-N-2019 z dnia 09.08.2019 r. w sekcji IV. pkt. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 19.08.2019 r. do Biuletynu zamówień publicznych.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

Zup. WÓJTA
M. Hec-Mrozek
mgr Magdalena Hec-Mrozek
Zastępca Wójta