

Znak sprawy: ZP.271.2.12.2019

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA M. ROGI GM. MIEJSCE PIASTOWE ODCINEK „A”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, przekazuje treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Odpowiedzi na pytania z dn. 08.11.2019r.**

**1. W przedmiarach na w/w zadanie:**

W punkcie 1.3 jest podany reduktor typ D17 Dn8080mm Q=5,47,1/s nastawa 0,6 MPa z uzyskanych informacji w/w reduktor jest wycofany z produkcji proszę podać typ zamiennika.

W punkcie 1.6. jest podany Przepływomierz elektromagnetyczny typ Powogaz FLOMAG 2014 dn 100 pn 16, który jest zasilany z sieci elektrycznej.

W miejscu usytuowania komory włączeniowej nie ma rozdzielni elektrycznej żeby można było podłączyć w/w urządzenia. Czy inwestor planuje wykonanie przyłącza elektrycznego, jeśli nie to proszę podać jaki typ przepływomierza z zasilaniem bateryjnym zastosować?

W punkcie 1.7 jest podany Model telemetryczny MT713 jeśli będzie zmiana przepływomierza z zasilaniem bateryjnym to proszę podać zamiennik modułu.

**Odpowiedź:**

pkt 1.3 reduktor – zastosować reduktor Honeywell typ D15S wraz z manometrami na kołnierzach przyłączeniowych

pkt 1.6 przepływomierz – zastosować przepływomierz bateryjny Siemens MAG8000, montaż rozłączny, przewody sygnałowe 10mb, wyposażony w pierścienie uziemiające 2szt.

pkt 1.7 moduł telemetryczny – zastosować rejestrator firmy PLUM model MACR6N, wraz z czujnikiem ciśnienia na zakres 10 bar oraz anteną o długości przewodu min 2 metry.

Ponadto wykonać punkt pomiaru ciśnienia za reduktorem, zakończony zaworem manometrycznym 1/2 cala do podłączenia czujnika ciśnienia z rejestratora

Wymagane wywietrzniki szachtu albo słupek kablowy (firma: R&S typ: SR30P) z przepustem do szachtu w celu wyprowadzenia ponad poziom gruntu anteny z rejestratora.

**Z uwagi na to że po zakończeniu zadania Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rogi wybudowana sieć zostanie przekazana w zarządzanie MPGK Krosno, całe wyposażenie komory K2 musi współpracować z już istniejącym systemem monitoringu który posiada MPGK. Dlatego aparatura ta została narzucona przez MPGK Krosno.**

**W związku z powyższym Zamawiający przedłuż termin składania i otwarcia, tym samym:**

**w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ przed zmianą jest:**

*Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10:00.*

**w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ po zmianie jest:**

*Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2019 r. o godz. 10:00.*

**w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ przed zmianą jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, sala nr 209.*

**w rozdziale XI pkt. 5 SIWZ po zmianie jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, sala nr 209.*

**w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ przed zmianą jest:**

Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Miejsce Piastowe  
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

**i oznakowana:**

**„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA M. ROGI GM. MIEJSCE PIASTOWE  
ODCINEK „A”.**

**– nie otwierać do dnia 15.11.2019 r. do godziny 10<sup>15</sup>”**

**w rozdziale X pkt. 2.2 SIWZ po zmianie jest:**

Koperta powinna być zaadresowana:

**Urząd Gminy Miejsce Piastowe  
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**

**i oznakowana:**

**„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA M. ROGI GM. MIEJSCE PIASTOWE  
ODCINEK „A”**

**– nie otwierać do dnia 18.11.2019 r. do godziny 10<sup>15</sup>”**

**Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 610640-N-2019 z dnia 29.10.2019 r. w sekcji IV. pkt. 6.2) Termin składania ofert lub**

**wniosków o dopuszczenie do udziału**

*Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 12.11.2019 r. do Biuletynu zamówień publicznych.*

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

Zap. WÓJTA  
*Mrocz*  
mgr Magdalena Hec-Mrozek  
Zastępcza Wójta